കാരത്തല വാട്ടർ സപ്ലൈ പദ്ധതി കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. തോട്ടമുക്കം പദ്ധതിയിൽ 4/99.ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം നടപടി സ്വീകരിച്ചുവ രുന്നു.

(ബി) ഉണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടന്നു വന്നിരുന്ന കിണർ, ടാങ്ക് എന്നിവയുടെ പണികൾ കരാറുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചതും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ടെൻഡർ കരാറുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചതും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന റാ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ മെയിൻ എന്നിവയുടെ പണി കൾ റീ-ടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടിവന്നതും പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ ബാധി ച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ജോലികൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(സി) നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

31 (1674) വണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ളപ്രശ്നം

ശ്രീ. എൻ. കണ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ നിലവിലുള്ള ടാങ്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാ റാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ടാങ്ക് എവിടെ നിർമ്മിക്കാനാണ് പ്രൊപ്പോസൽ നിലവിലുള്ള തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് വണ്ടൂർ യത്തീംഖാന സൗജന്യമായി സ്ഥലം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടി ട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) ടാങ്ക് നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ഇ) ഇവിടത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) വണ്ടൂർ യത്തീംഖാന കോമ്പൗണ്ടിൽ.

(സി) ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് യത്തീംഖാന സൗജന്യമായി സ്ഥലം നൽകാമെന്നുള്ള സമ്മതം രേഖാമൂലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(ഡി) സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ഇ) മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റ് 50 എച്ച്.പി. രണ്ടെണ്ണം മാറ്റുന്നതിനും പമ്പിംഗ് മെയിൻ 2750 മീറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വാർഡ് 1, 2 ലേയ്ക്ക് 11000 മീറ്റർ പൈപ്പ്ലൈൻ നീട്ടുന്നതിനുംവേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly